

Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір'я»

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі «послуги з поточного ремонту внутрішньої мережі трубопроводів опалення в котельні №1 (Н1) на території парка – пам'ятки садово – паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір'я» за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, вул. Івана Франка, 19», розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: ПАРК-ПАМ'ЯТКА САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "МЕЖИГІР'Я" (45210693), 07354, Київська обл., Вишгородський р-н., с.Нові Петрівці, вул.Івана Франка, 19

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): послуги з поточного ремонту внутрішньої мережі трубопроводів опалення в котельні №1 (Н1) на території парка – пам'ятки садово – паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір'я» за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, вул. Івана Франка, 19, ДК 021:2015 - 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2025-11-07-012009-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Обґрунтування необхідності закупівлі цих послуг — замовник здійснює закупівлю цих послуг, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника. Проведення зазначених ремонтних робіт є необхідними для забезпечення безперебійної та безпечної експлуатації котельні. Обсяг ремонтних робіт визначено на підставі Дефектного Акту від 25.09.2025р складеного на підставі комісійного обстеження начальника котельні Лукашенко О.Ю. та начальника служби газового та теплового господарства Кравченко О.Л..

Види робіт з поточного ремонту у складі послуги, перелік та вимоги до матеріалів виконавця (підрядника):

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 100мм надземне при умовному тиску теплоносія 0,6 Мпа та температурі 115 градусів С	м	65
2	Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм у надземне при умовному тиску теплоносія 0,6 Мпа та температурі 115 градусів С на висоті до 8 м	м	65
3	Труба сталеві діаметром 108х3,0	м	65
4	Відвід ст. Dn100 (108*3.5)	шт	24
5	Приварювання фланців діаметром 100 мм до сталевих трубопроводів	шт	2
6	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 100 мм	шт	8
7	Установлення сталевих засувки та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1
8	Фланець сталевий плоский Dn100 Pn16, 8 отворів	шт	2
9	Прокладка "біконіт" Dn100 161х106х3 (фл.)	шт	2
10	Болт М16, гайка, шайба (оцинк.)	шт	2
11	Міжфланцевий зворотній клапан EPDM -10/+120°C DN100 Brandoni S.p.A.	шт	1

Розмір бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено відповідно до потреби та враховано в розрахунку видатків до кошторису із спеціального фонду держбюджету на 2025 рік за КПКВК 2701160 «Збереження природно-заповідного фонду».

Очікувана вартість складає 408 412.00грн

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 408 412.00 грн

Очікувана вартість закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, а саме методу порівняння ринкових цін.

Для отримання розрахункової середньоринкової вартості предмету закупівлі отримано ряд комерційних пропозицій від таких суб'єктів господарювання:

ТОВ «ЛІТА» - 545325,00 грн.

ТОВ «КОМПАНІЯ ТЕРМО ПЛЮС» - 356387,75 грн.

ТОВ «РБТ-ГРУП» - 323525,00 тис. грн.

Ціни, отримані з вищезазначених комерційних пропозицій, приведено до єдиних умов, згідно з технічними умовами замовника.

Очікувану вартість послуг визначено як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою: $ОВМРЦ = (Ц_1 + \dots + Ц_k) / K$, де: ОВМРЦ – очікувана вартість, розрахована за методом порівняння ринкових цін; $Ц_1, Ц_k$ – ціни, отримані з наведених вище джерел інформації, приведені до єдиних умов; $ОВМРЦ = (545325,00 + 356387,75 + 323525,00) / 3 = 408\,412.00$ грн.

Враховуючи викладене, очікувана вартість закупівлі послуги з поточного ремонту внутрішньої мережі трубопроводів опалення в котельні №1 (Н1) на території парку – пам'ятки садово – паркового мистецтва загальнодержавного значення «Межигір'я» за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, вул. Івана Франка, 19 становить 408 412.00 грн.