



10175
DCTU EN ISO/IEC 17065



ЦСМБ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0013-23

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

Term of validity is from

17 січня 2023 р. до 16 січня 2027 р.

Сертифікат
видано

Сертификат выдан/

Certificate is issued on

ТДВ «Сініат»,
03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ЄДРПОУ 00290601.
Доручення виробника № б/н від 16.01.2020

Продукція

Продукция/Production

Комбіновані кабельні проходки типу «PROMASTOP®-М»
для протипожежного ущільнення та герметизації кабелів крізь будівельні
конструкції.

3816

(код (и) УКТЗЕД)/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s))

Класи вогнестійкості відповідно до додатків №№ 1, 2

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.1.1.7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» пп.6.20;

ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування

електрообладнання об'єктів цивільного призначення» п. 4.50;

ДСТУ EN 13501-1:2016 (EN 13501-1:2007 A1:2009, IDT) «Пожежна класифікація будівельних
виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань
щодо реакції на вогонь»;

ДСТУ EN 13501-2:2016 (EN 13501-2:2007 + A1:2009, IDT) «Пожежна класифікація будівельних
виробів і будівельних конструкцій. Частина 2. Класифікація за результатами випробувань на
вогнестійкість, крім складників вентиляційних систем»;

ДСТУ EN 1366-3:2021 «Випробування інженерних систем на вогнестійкість. Частина 3. Проходки
інженерних комунікацій (EN 1366-3:2009, IDT)»

(позначення нормативних документів) (denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/

Producer

Promat International NV (Бельгія),
Bormstraat 24, 2830 Tiselt, Belgium

Місце

виробництва

Место производства/

Place of production

Promat International NV (Бельгія),
Bormstraat 24, 2830 Tiselt, Belgium

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертификат выдан органом
сертификации/

Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно.

Порядок виконання робіт та специфікація кабельних проходок відповідно до Регламенту
робіт з вогнезахисту «Комбіновані кабельні проходки типу PROMASTOP®-М».

Здійснюється нагляд за виробництвом сертифікованої продукції згідно з Ліцензійною угодою

Протоколи випробувань від 31.07.2015 №№ Pr-15-2-035-En, Pr-15-2-057-En, від 18.03.2016

№№ Pr-16-2-063-En, від 24.05.2016 №№ Pr-16-2-102-En, від 30.11.2016 №№ Pr-16-2-172-En

випробувальної лабораторії PAVUS, a.s. (Чехія).

Класифікаційний протокол від 09.11.2016 № 316101904-A-en випробувального центру Institut
für Brandschutz technik und Sicherheitsforschung GmbH (Австрія).

Європейська технічна оцінка ETA 17/0862 від 12.12.2017 Austrian Institute of Construction
Engineering, Austria (Австрія).

Рішення ОС «ЦСМБ» № 009/23 від 17.01.2023 про надання сертифікації

На підставі

На основании/

On the grounds of

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body

В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)





ЦСМВ
CCM&G

ДОДАТОК 1

до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0013-23 від 17 січня 2023 р. до 16 січня 2027 р.

Клас «реакції на вогонь» відповідно до ДСТУ EN 13501-1:2016.
A2_L-s1, d0 або A2-s1, d0

Класи вогнестійкості комбінованих кабельних проходок типу «PROMASTOP®-М»
крізь будівельні конструкції відповідно до ДСТУ EN 13501-2:2016

Стіни

Група кабелів CG, що відповідає ДСТУ EN 1366- 3:2021	Товщина вогнезахисного матеріалу «PROMASTOP®-М»				
	≥ 150 мм	≥ 200 мм	≥ 150 мм	≥ 150 мм	≥ 200 мм
	Додатковий захист (в разі потреби)				
	Не потрібен	Не потрібен	PROMASEAL®- AG	PROMASEAL®- AG + мінераловатні плити	мінераловатні плити
Класи вогнестійкості кабельних проходок відповідно до ДСТУ EN 13501-2:2016					
(CG1) Усі типи кабелів із оболонкою Ø ≤ 21 мм	E 120, EI 90	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
(CG2) Усі типи кабелів з оболонкою 21 ≤ Ø ≤ 50 мм	E 120, EI 60	E 120, EI 90	E 120, EI 90	EI 120	EI 120
(CG3) Усі типи кабелів з оболонкою 50 ≤ Ø ≤ 80 мм	E 120, EI 60	E 120, EI 90	E 120, EI 90	EI 120	EI 120
(CG4) Кабельний пучок Ø ≤ 100 мм	E 120, EI 90	EI 120	E 120, EI 90	E 120, EI 90	EI 120
(CG5) Кабелі без оболонки Ø ≤ 24 мм	E 120, EI 60	EI 120	E 120, EI 60	EI 120	EI 120
(CG6) Кабелі Ø ≤ 16 мм Порожні трубопроводи зі сталі, міді або пластику. (конфігурація кінця труби U/C)	-	-	EI 120-U/C	EI 120-U/C	EI 120-U/C

Примітка. Візуалізація виконання і деталізація компонентів кабельних проходок крізь стіну наведена в інструкції по монтажу.

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

ДОДАТОК 2

до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0013-23 від 17 січня 2023 р. до 16 січня 2027 р.

Класи вогнестійкості комбінованих кабельних проходок типу «PROMASTOP®-М»
крізь будівельні конструкції відповідно до ДСТУ EN 13501-2:2016

Перекриття

Група кабелів CG ..., що відповідає ДСТУ EN 1366- 3:2021	Товщина вогнезахисного матеріалу «PROMASTOP®-М»			
	≥ 150 мм	≥ 200 мм	≥ 150 мм	≥ 200 мм
	Додатковий захист(в разі потреби)			
	Не потрібен	Не потрібен	PROMASEAL®-AG + мінераловатні плити	мінераловатні плити
Класи вогнестійкості кабельних проходок відповідно до ДСТУ EN 13501-2:2016				
(CG1) Усі типи кабелів із оболонкою $\varnothing \leq 21$ мм	E 120, EI 90	EI 120	E 120, EI 90	EI 120
(CG2) Усі типи кабелів з оболонкою $21 \leq \varnothing \leq 50$ мм	E 120, EI 90	EI 120	E 120, EI 90	EI 120
(CG3) Усі типи кабелів з оболонкою $50 \geq \varnothing \geq 80$ мм	E 120, EI 90	EI 120	EI 120	EI 120
(CG4) Кабельний пучок $\varnothing \leq 100$ мм	E 120, EI 90	EI 120	E 120, EI 90	EI 120
(CG5) Кабелі без оболонки $\varnothing \leq 24$ мм	E 120, EI 90	EI 120	EI 120	EI 120
(CG6) Кабелі $\varnothing \leq 16$ мм Порожні трубопроводи зі сталі, міді або пластику. (конфігурація кінця труби U/C)			EI 120-U/C	EI 120-U/C

Примітка. Візуалізація виконання і деталізація компонентів кабельних проходок крізь перекриття наведена в інструкції по монтажу

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)