



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.10175.CC.0166-24

Зареєстрований в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

Term of validity is from

07 жовтня 2024 р. до 06 жовтня 2025 р.

Сертифікат

видано

Сертификат выдан/

Certificate is issued on

ТДВ «СІНІАТ»,
03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ЄДРПОУ 00290601.
Доручення виробника № б/н від 16.01.2020

Продукція

Продукция/Production

Вогнезахисна система «PROMASTOP®-CC» для ущільнення і герметизації
проходок кабелів крізь будівельні конструкції.
Клас вогнестійкості EI 180

6806

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП

(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає

вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» пп. 6.20, 6.45;
ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування обладнання об'єктів
цивільного призначення» п. 4.50

(позначення нормативних документів) / (denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/

Producer

Місце

виробництва

Место производства/

Place of production

Promat International NV (Бельгія),
Bormstraat 24, 2830 Tiselt, Belgium

Promat International NV (Бельгія),
Bormstraat 24, 2830 Tiselt, Belgium

Сертифікат

видано органом

сертифікації

Сертификат выдан органом

сертификации/

Certificate is issued by the

certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. Олексі Тихого, 103, оф. 5;
тел. (044) 457-69-23, (096) 200-82-50

Додаткова

інформація

Дополнительная

информация/Additional

information

Продукція, що виробляється серійно.

Схема 5. Сертифікація продукції, що випускається серійно (з оцінюванням (перевіркою)
системи управління якістю).

Порядок виконання робіт та специфікація вогнезахисної системи кабельної проходки згідно з
Регламентом робіт з вогнезахисту «Вогнезахисна система PROMASTOP®-CC».

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою

На підставі

На основании/

On the grounds of

Протокол випробувань 26.10.2021 № 1/СКП-21 випробувального центру ТОВ «ТЕСТ» (атестат
акредитації № 20365 дійсний до 10.04.2029).

Рішення ОС «ЦСМВ» № 218/24 від 07.10.2024 щодо надання сертифікації

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)

(signature, initials, family name)