



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0232-22

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

Term of validity is from

18 жовтня 2022 р. до 17 жовтня 2026 р.

Сертифікат
видано

Сертификат выдан/

Certificate is issued on

ТДВ «Сініат»,
03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ЄДРПОУ 00290601.
Доручення виробника № б/н від 07.09.2020

Продукція

Продукция/Production

Вогнезахисний матеріал (штукатурка) «Fibrogaine»
для вогнезахисту сталевих повітроводів систем вентиляції будівель і споруд.
Класи вогнестійкості від EI 30 до EI 180 відповідно до додатку

6806

(код (in) UKTЗЕД/ДКПП
(UK IZLD/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п 6.12;
ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціювання» р.7;
ДСТУ Б В.1.1-16:2007 «Защита от пожара. Воздуховоды. Метод испытания на огнестойкость
(EN 1366-1:1999, NEQ)»

(позначення нормативних документів) (denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/

Producer

Місце

виробництва

Место производства/

Place of production

Фірма PROJISO (Франція),
41, rue Paul, Vaillant Couturier, 03100 Montluçon, France

41, rue Paul, Vaillant Couturier, 03100 Montluçon, France

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертификат выдан органом

сертификации/

Certificate is issued by the

certification body

Додаткова

інформація

Дополнительная

информация/Additional

information

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Продукція, що виробляється серійно.

Порядок виконання робіт та витрата матеріалів проводиться відповідно до Регламенту робіт
з вогнезахисту повітроводів вогнезахисним матеріалом (штукатуркою).

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Ліцензійною угодою

Протоколи випробувань №5/СПВ-16 від 16.06.2016, №4/СПВ-14 від 07.07.2014,

№4/СПВ-11 від 14.07.2011 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365).

Сертифікат на систему управління якістю виробництва продукції на відповідність

ISO 9001:2015 № 73 100 6768 терміном дії до 17.04.2023, що виданий органом сертифікації

TÜV Proficert Certification – TÜV Hessen Deutschland, (Німеччина).

Рішення ОС «ЦСМВ» № 223-2/22 від 22.09.2022 про видачу сертифіката відповідності

На підставі

На основании/

On the grounds of

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)



ЦСМВ
CCM&G

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0232-22 від 18 жовтня 2022 р. до 17 жовтня 2026 р.

Класи вогнестійкості сталевих повітроводів для систем вентиляції
в залежності від товщини нанесення покриття вогнезахисним матеріалом (штукатуркою) «Fibrogaine»

Клас вогнестійкості	Середня товщина сухого шару покриття, мм	Середня витрата сухої суміші (без урахування технологічних витрат), кг/м ²	Протоколи випробувань
EI-30	≥ 7,0	≥ 2,17	від 14.07.2011 № 4/СПВ-11 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365)
EI-45	≥ 9,0	≥ 2,79	
EI-60	≥ 11,9	≥ 3,69	
EI-90	≥ 18,3	≥ 5,67	
EI-150	≥ 25,6 під час нанесення шарів вогнегасної речовини (суміші) для сталевих повітропроводів «Fibrogaine» в середній частині покриття проводиться армування сталевією в'язальною проволокою (Ст 3) діаметром 1мм, з кроком 50 мм.	≥ 7,94	від 07.07.2014 №4/СПВ-14 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365)
EI-180	≥ 35,8 під час нанесення шарів вогнегасної речовини (суміші) для сталевих повітропроводів «Fibrogaine» в середній частині покриття проводиться армування сталевією в'язальною проволокою (Ст 3) діаметром 1мм, з кроком 50 мм	≥ 11,10	від 16.06.2016 №5/СПВ-16 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365)

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)