



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 25 " 01 2023 року

№ 12.2-18-3/ 108

Об'єкт експертизи Вогнезахисний матеріал фарба «PROMASTOP-І»

виготовлений у відповідності із --

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3824

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для обробки електричних кабелів і кабелів зв'язку промислових і цивільних об'єктів, енергетичних підприємств в тому числі теплових і атомних електростанцій. Реалізація- оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник «Etex Building Performance N.V, Belgium (Promat International N.V, Belgium)», Бельгія, Німеччина, Bormstraat 24, B-2830, Tiselt, Belgium; на заводі "Etex Germany Exteriors GmbH", Im Breitspiel 20 69126 Heidelberg

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТДВ «СІНІАТ», Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, код за ЄДРПОУ: 00290601

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну На передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію №20375 від 13.10.2021р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019), встановлено, що заявлена продукція відповідає вимогам ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», «Гігієнічні регламенти гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затв.Наказом МОЗ України від 14.01.2020 №52, зареєстр. Мінюстом України від 10.02.2020 за N156/34439), «Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони» (затв. Наказ МОЗ України від 14.07.2020 №1596, зареєстр. Мінюстом України від 03.08.2020 за N741/35024) із змінами та доповненнями внесеними Наказами МОЗ України від 6.05.2021 №881, від 10.08.2021 №1715 за показником безпеки:інтенсивність запаху отвердженої продукції не більше гігієнічного нормативу 2 бали; вміст в атмосферному повітрі формальдегіду не більше ГДК- 0,003 мг/м³, вміст в повітрі робочої зони титану і його діоксиду не більше ГДК-10 мг/м³.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються.

об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись чинного законодавства щодо безпеки для здоров'я людини та вимог інструкції з застосування. Під час роботи необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання, дотримуватись правил техніки безпеки та інструкції безпеки праці згідно з діючою нормативно-технічною документацією. Використання, зберігання, транспортування, маркування – відповідно діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої в Україні нормативної документації.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Вогнезахисний матеріал фарба «PROMASTOP-I», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо дата виготовлення, номер партії вказані на упаковці. Інформація щодо техніки безпеки і заходів першої допомоги надається у листку даних безпеки на етикетці (ярлику) кожної упаковки продукції. Інструкція щодо використання повинні супроводжувати кожну партію продукції. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно ДСанПіН 8.2.1-181-2012, «Гігієнічні регламенти гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», «Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони» за показником безпеки: інтенсивність запаху отвердженої продукції не більше гігієнічного нормативу 2 бали; вміст в атмосферному повітрі формальдегіду не більше ГДК - 0,003 мг/м³, вміст в повітрі робочої зони титану і його діоксиду не більше ГДК -10 мг/м³.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державному підприємстві "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України"

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 15/5-A-878-22 від 21.12.2022 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



(підпис)

Бобильова О.О.
(ініціали та прізвище)