

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.CCMG.CC.0029-24

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

Term of validity is from

25 червня 2024 р. до 24 червня 2025 р.

Сертифікат

видано

Сертификат выдан/

Certificate is issued on

ТДВ «СІНІАТ»,
03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ЄДРПОУ 00290601.
Доручення виробника № б/н від 16.01.2020

Продукція

Продукция/Production

Вогнезахисний матеріал «PROMASTOP-I» (фарба з реактивною властивістю)
для вогнезахисту кабелів і кабельних ліній

3824

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

(полная назва, тип, вид, марка, торговая марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.2.5-23-2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування обладнання об'єктів цивільного призначення» п. 4.36 (д);

НАПБ Б.01.014-2007 «Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних електростанцій» пп. 7.2.4.20, 7.2.4.21;

ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування» п. 4.2.

ДСТУ EN 60332-3-21:2013 «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-21. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів прокладених у пучках, на вертикальне поширення полум'я. Категорія A F/R (EN 60332-3-21: 2009, IDT)».

Ізольовані проводи та кабелі, які прокладені у пучках за категорією A F/R не поширюють полум'я при умові нанесенні на кабелі покриття вогнезахисним матеріалом «PROMASTOP-I» товщина сухої плівки (DFT) якого не менше 0,65 мм.

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/

Producer

Promat International NV (Бельгія),
Bormstraat 24, 2830 Tiselt, Belgium

Місце

виробництва

Место производства/

Place of production

Etex Germany Exterions GmbH (Німеччина),
Im Breitenspiel, 20 69126 Heidelberg, Germany

Сертифікат

видано органом

сертифікації

Сертификат выдан органом

сертификации/

Certificate is issued by the
certification bodyОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5,
тел. (044) 457-69-23, (096) 200-82-50

Додаткова

інформація

Дополнительная

информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно.

Схема сертифікації продукції № 5 відповідно до ДСТУ EN ISO 17067:2014.

Порядок виконання робіт згідно до Регламенту робіт з вогнезахисту кабелів «Вогнезахисний матеріал «PROMASTOP-I». Витрата вогнезахисного матеріалу PROMASTOP-I при нанесенні на кабелі товщиною сухої плівки (DFT) 0,65 мм складає не менше ніж 0,98 кг/м²..

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою

На підставі

На основании/

On the grounds of

Протокол сертифікаційних випробувань від 14.06.2022 № 58/1-2022 НДЦ «Пожежна безпека»

ІДУ НД ІЦЗ України (атестат акредитації № 20278).

Рішення ОС «ЦСМВ» № CCMG 028/24 від 14.06.2024 щодо надання сертифікації

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)