

Заст. керівника органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.10175.CC.0137-24

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

Term of validity is from

24 вересня 2024 р. до 23 вересня 2025 р.

Сертифікат
видано

Сертифікат выдан/

Certificate is issued on

ТДВ «Сініат»,
03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ЄДРПОУ 00290601.
Доручення виробника № 6/н від 08.01.2020

Продукція

Продукция/Production

Вогнезахисний матеріал (фарба з реактивною властивістю на водній основі) «PROMAPAINТ® SC4» для вогнезахисту дерев'яних будівельних конструкцій (крокви, лати та інші дерев'яні елементи горіщ).
I (перша) група вогнезахисної ефективності

3824

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.23

(позначення нормативних документів) / (denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/

Producer

Місце

виробництва

Место производства/

Place of production

Корпорація «Etex building performance» (Бельгія),
Bormstraat 24, 2830 Tisselt, Belgium

Підприємство № F/033 Promat Sp. A (Італія)
Via Provinciale 24040 Filago (BG) Italy

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертифікат выдан органом

сертификации/

Certificate is issued by the

certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5,
тел. (044) 457-69-23, (096) 200-82-50

Додаткова
інформація

Дополнительная

информация/Additional

information

Продукція, що виробляється серійно.
Схема 5. Сертифікація продукції, що випускається серійно (з оцінюванням (перевіркою) системи управління якістю).
I (перша) група вогнезахисної ефективності за ГОСТ 16363-98 при умові нанесення на деревину вогнезахисного матеріалу з середньою товщиною сухої плівки 0,12 мм та середньою витратою 250,0 г/м². Порядок виконання робіт та витрата матеріалу згідно до Регламенту робіт з вогнезахисту дерев'яних конструкцій вогнезахисним матеріалом (фарба з реактивною властивістю на водній основі) «PROMAPAINТ® SC4».
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою

На підставі

На основании/

On the grounds of

Протокол випробувань № 172/1-2021 від 18.08.2021 НДЦ «Пожежна безпека» ІДУ НД ЦЗ України (атестат акредитації № 20278 дійсний до 15.01.2027).
Рішення ОС «ЦСМВ» № 182/24 від 11.09.2024 про надання сертифікації

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)