



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0352-22

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

Term of validity is from

28 грудня 2022 р. до 17 жовтня 2026 р.

Сертифікат
видано

Сертификат выдан/

Certificate is issued on

ТДВ «Сініат»,
03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ЄДРПОУ 00290601.
Доручення виробника від 30.11.2017 б/н

Продукція

Продукция/Production

Система вогнезахисту залізобетонних багатопустотних плит перекриттів
будівель і споруд із вогнестійких плит «PROMATECT-L500».
Клас вогнестійкості відповідно до додатку

6806

(код (n) UKTZED/DKPP)
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.1.1.7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 5.3 табл. 1;
ДСТУ Б В.1.1-4-98* «Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Метод випробувань на
вогнестійкість. Загальні вимоги»;
ДСТУ Б В.1.1-20:2007 «Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на
вогнестійкість»

(позначення нормативних документів) (denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/

Producer

Місце

виробництва

Место производства/

Place of production

Etex Building Performance N.V
Bormstraat 24, B-2830, Tisselt, Belgium

Bormstraat 24, B-2830, Tisselt, Belgium

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертификат выдан органом

сертификации/

Certificate is issued by the

certification body

Додаткова
інформація

Дополнительная

информация/Additional

information

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Продукція, що виробляється серійно.

Порядок виконання робіт щодо монтування проводиться згідно з «Регламент робіт з
вогнезахисту залізобетонних перекриттів та елементів суміщених покриттів будівель і споруд
із вогнестійких плит «PROMATECT-L500».

Здійснюється нагляд за виробництвом сертифікованої продукції згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/

On the grounds of

Протокол сертифікаційних випробувань від 05.03.2008 № 1/СПР-08 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат
акредитації № 20365)

Рішення ОС «ЦСМВ» № 344/22 від 28.12.2022 про видачу сертифіката відповідності

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)



ЦСМБ
CCM&G

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0352-22 від 28 грудня 2022 р. до 17 жовтня 2026 р.

Клас вогнестійкості і характеристики вогнезахисту
залізобетонних багатопустотних плит перекриттів вогнестійкими плитами «PROMATECT-L500»

Найменування плити перекриття	Вогнезахисна система із вогнестійких плит «PROMATECT-L500», (характеристика плит: товщина (мм), ширина і довжина (мм))	Клас вогнестійкості перекриття з системою вогнезахисту
Плита перекриття багатопустотна залізобетонна ПК 48-12-8	вогнестійкі плити «PROMATECT-L500» (товщиною 10 мм, розміром 600 x 1200 мм), кожна плита закріплена 5 сталевими гвинтовими дюбелями розміром 10 x 75 мм, шви між плитами заштукатурені шпаклівкою Promat Spachtelmasse	REI 150
	вогнестійкі плити «PROMATECT-L500» (товщиною 20 мм, розміром 600 x 1200 мм), кожна плита закріплена 5 сталевими гвинтовими дюбелями розміром 10 x 75 мм, шви між плитами заштукатурені шпаклівкою Promat Spachtelmasse	REI 240
	вогнестійкі плити «PROMATECT-L500» товщиною 30 мм, розміром 600 x 1200 мм кожна плита закріплена 5 сталевими гвинтовими дюбелями розміром 10 x 75 мм, шви між плитами заштукатурені шпаклівкою Promat Spachtelmasse	REI 300

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П. Stamp
Ідентифікаційний
код 36038552



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)