



10175
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
ССМ&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0233-22

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

Term of validity is from

18 жовтня 2022 р. до 17 жовтня 2026 р.

Сертифікат
видано

Сертифікат видан/
Certificate is issued on

ТДВ «Сініат»,
03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ЄДРПОУ 00290601.
Доручення виробника № 6/н від 30.11.2017

Продукція

Продукция/Production

Система вогнезахисту залізобетонних перекриттів та елементів суміщених
покриттів будівель і споруд із вогнестійких плит «PROMATECT®-L500»
товщиною 20 мм.

6806

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

Клас вогнестійкості REI 150

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п 5.3;

ДСТУ EN 13501-2:2016 (EN 13501-2:2007 A1:2009, IDT) «Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 2. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість, крім складників вентиляційних систем»;
ДСТУ Б В.1.1-20:2007 «Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість»

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/

Producer

Місце

виробництва

Место производства/

Place of production

Etex Building Performance N.V
Bormstraat 24, B-2830, Tisselt, Belgium

Bormstraat 24, B-2830, Tisselt, Belgium

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертифікат видан органом
сертифікації/
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно.

Порядок виконання робіт щодо монтування проводиться згідно з «Регламент робіт з вогнезахисту залізобетонних перекриттів та елементів суміщених покриттів будівель і споруд із вогнестійких плит «PROMATECT®-L500».

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/

On the grounds of

Протокол випробувань № 6/СПР-18 від 29.12.2018 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365 дійсний до 10.04.2024).

Рішення ОС «ЦСМВ» № 217/22 від 19.09.2022 про видачу сертифіката відповідності

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)