



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0236-22

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

Term of validity is from

18 жовтня 2022 р. до 17 жовтня 2026 р.

Сертифікат
видано

Сертифікат выдан/

Certificate is issued on

ТДВ «Сініат»,
03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ЄДРПОУ 00290601.
Доручення виробника від 30.11.2017 б/н

Продукція

Продукция/Production

Противопожесні перегородки із вогнестійких плит серії «PROMATECT®-L500».
Класи вогнестійкості (EI) відповідно до додатку

6806

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» пп. 6.4 (табл. 2), 4.10;
ДСТУ Б В.1.1-15:2007 «Захист від пожежі. Перегородки. Метод випробувань на вогнестійкість
(EN 1364-1:1999, NEQ)»

(позначення нормативних документів) (denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/

Producer

Місце

виробництва

Место производства/

Place of production

Etex Building Performance N.V
Bormstraat 24, B-2830, Tisselt, Belgium

Bormstraat 24, B-2830, Tisselt, Belgium

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертифікат выдан органом
сертификации/

Certificate is issued by the

certification body

Додаткова
інформація

Дополнительная

информация/Additional
information

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Продукція, що виробляється серійно.

Порядок виконання робіт та витрата матеріалів, які входять до складу перегородок
відповідно до інструкції із монтажу.

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/

On the grounds of

Протоколи випробувань № 2/СРМ-15 від 05.05.2015, № 3/СПР-15 від 06.05.2015, № 17/СПР-10
від 21.08.2010, № 19/СПР-08 від 17.11.2008 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365).
Рішення ОС «ЦСМВ» № 220/22 від 14.10.2022 про видачу сертифіката відповідності

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)



ЦСМВ
CCM&G

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0236-22 від 18 жовтня 2022 р. до 17 жовтня 2026 р.

Класи вогнестійкості протипожежних перегородок відповідно до конструкцій із застосуванням вогнестійких плит «PROMATECT®-L500» товщиною 20 мм

№ пп	Найменування виробу	Клас вогнестійкості	Специфікація складових матеріалів в конструкції перегородки	Протокол випробувань типу перегородок
1.	Перегородка вогнестійка безкаркасна із вогнестійких плит «PROMATECT®-L500» товщиною 20 мм	EI 60	1. Плита PROMATECT®-L500 (товщина 20 мм). 2. Профіль кутовий пристінний 50/20x0,7 мм. Товщина перегородки - 40 мм	ВЦ ТОВ «ТЕСТ» від 21.08.2010 № 17/СПР-10
2.	Перегородка вогнестійка з одношаровим облицюванням із вогнестійких плит «PROMATECT®-L500» товщиною 20 мм	EI 150	1. Плита PROMATECT®-L500 (товщина 20 мм). 2. Вата мінеральна (товщина 50 мм, щільність 150 кг/м³). 3. Плита PROMAXON® Тур А (товщина 10 мм). 4. Профіль стіновий направляючий CW50 (КНАУФ). 5. Профіль стіновий несучий UW50 (КНАУФ). Товщина перегородки - 110 мм	ВЦ ТОВ «ТЕСТ» від 17.11.2008 № 19/СПР-08
3.	Перегородка вогнестійка з одношаровим облицюванням із вогнестійких плит «PROMATECT®-L500» товщиною 20 мм	EI 180	1. Плита PROMATECT®-L500 (товщина 20 мм). 2. Вата мінеральна (товщина 100 мм, щільність 80 кг/м³). 3. Профіль стіновий направляючий CW75 (КНАУФ). 4. Профіль стіновий несучий UW75 (КНАУФ). Товщина перегородки - 155 мм	ВЦ ТОВ «ТЕСТ» від 05.05.2015 № 3/СПР-15

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



М.П./Stamp

В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)