



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0201-22

Зареєстрован в реєстрі органу сертифікації под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/
Term of validity is from

22 вересня 2022 р. до 21 вересня 2023 р.

Сертифікат
видано

Сертифікат выдан/
Certificate is issued on

ТДВ «СІНІАТ»,
03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, код ЄДРПОУ 00290601.
Доручення виробника від 30.11.2017 б/н

Продукція

Продукция/Production

Вогнестійкі повітропроводи PROMADUCT® 500
для побудови систем димо- та тепловидалення будівель і споруд
з робочим тиском від - 1 500 Па до + 500 Па.
Класи вогнестійкості, максимальні розміри типоряду продукції та перелік
компонентів для побудови повітропроводів і підвісок згідно з додатками №№ 1, 2

6806

(код (и) УКТЗЕД/ДКПІ:
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.1.1.7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.12;
ДБН В.2.5.56-2014 «Системи протипожежного захисту» із зміною № 1, п. 10.7;
EN 13501-4:2016 «Fire classification of construction products and building elements. Classification
using data from fire resistance tests on components of smoke control systems»;
DСТУ EN 12101-7:2014 «Системи протидимного захисту. Частина 7. Повітропроводи систем
димовидалення (EN 12101-7:2011, IDT)»;
EN 1366-1:2014 «Fire resistance tests for service installations. Ventilation ducts»;
EN 1366-8:2004 «Fire resistance tests for service installations - Part 8: Smoke extraction ducts»

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/
Producer

Місце
виробництва

Место производства/
Place of production

Etex Building Performance N.V
Bormstraat 24, B-2830, Tisselt, Belgium

Bormstraat 24, B-2830, Tisselt, Belgium

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертифікат выдан органом
сертификации/
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно з 22.09.2022 до 21.09.2023.
Порядок виконання робіт та матеріалів, які входять до складу повітропроводів і підвісок та
ущільнення проходок наведено в інструкції із монтажу вогнестійких повітропроводів
PROMADUCT® 500 для систем димо- та тепловидалення.
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Ліцензійною угодою

Протоколи випробувань №№ LP992.1/04, LP992.3/04, LP01/1401/14//Z00NP/e, LP02/1401/14//Z00NP/e,
LP03/1401/14//Z00NP/e, LP04/1401/14//Z00NP/e, LP1304/07, LPP01/1154/13//Z00NP/e,
LPP01/2406/13//Z00NP/e випробувальної лабораторії FIRE TESTING Laboratory Building Research
Institute (INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEY).

Протоколи випробувань №№ FR-057-06-AUNE, FR-058-06-AUNE, FR-070-06-AUNE, FR-238-11-
AUNE, FR-255-11-AUNE, FR-198-12-AUNE, FR-233-12-AUNE, FR-234-12-AUNE випробувальної
лабораторії Fires s.p.o. (Словаччина).

Протокол випробувань № 3621/962,08 випробувальної лабораторії MPA Braunschweig (Німеччина).

Протокол випробувань № 11-H-035 випробувальної лабораторії Efectis France (Франція).

Зведений класифікаційний рапорт № 1633/2/20/R154N2P/e від 16.12.2020, що виданий
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEY (Польща).

Рішення ОС «ЦСМВ» № 225/22 від 20.09.2022 про видачу сертифіката відповідності

На підставі

На основании/
On the grounds of

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)



ЦСМВ
CCM&G

ДОДАТОК 1

до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0201-22 від 22 вересня 2022 р. до 21 вересня 2023 р.

Перелік компонентів
для побудови вогнестійких прямокутних повітроводів PROMADUCT® 500
та класи їх вогнестійкості в залежності від товщини плит PROMATECT®-L500 і PROMATECT®-H

Перелік компонентів для побудови прямокутних повітропроводів PROMADUCT® 500	Види конструкцій повітроводів та максимальні розміри типоряду	Клас вогнестійкості повітроводів відповідно до EN 13501-4:2016
1. Плита PROMATECT®-L500 товщина 30 мм, щільність 480 кг/м ³ розмірність плит 1200 x 2500 мм. 2. Плита PROMATECT®-H товщиною 10 мм, щільність 870 кг/м ³ розмірність плит 1200 x 2500 мм; 1200 x 3000 мм. 3. Металеві з'єднання: скоби, гвинти, цвяхи. 4. Сталеві прутки з різьбою, сталеві опорні балки для забезпечення підвіски повітропроводу. 5. Клей Promat®-K84	Самонесучий горизонтальний і вертикальний повітровід виготовлений із плит PROMATECT®-L500 30 мм: - максимальна площа поперечного перерізу 1250 x 1000 мм; - конфігурація прямокутна Самонесучий горизонтальний і вертикальний повітровід виготовлений із плит PROMATECT®-L500 30 мм: - максимальна ширина від 1251 до 2300 мм з максимальною висотою до 1000 мм і максимальною площею поперечного перерізу 1,955 м ² ; - конфігурація прямокутна	EI 60 (ve ho i↔o) S 1500multi
1. Плита PROMATECT®-L500 товщина 50 мм, щільність 480 кг/м ³ розмірність плит 1200 x 2500 мм. 2. Плита PROMATECT®-H товщиною 20 мм, щільність 870 кг/м ³ розмірність плит 1200 x 2500 мм; 1200 x 3000 мм. 3. Металеві з'єднання: скоби, гвинти, цвяхи. 4. Сталеві прутки з різьбою, сталеві опорні балки для забезпечення підвіски повітропроводу. 5. Клей Promat®-K84	Самонесучий горизонтальний і вертикальний повітровід виготовлений із плит PROMATECT®-L500 50 мм: - максимальна площа поперечного перерізу 1250 x 1000 мм; - конфігурація прямокутна. Самонесучий горизонтальний і вертикальний повітровід виготовлений із плит PROMATECT®-L500 50 мм: - максимальна ширина від 1251 до 2300 мм з максимальною висотою до 1000 мм і максимальною площею поперечного перерізу 1,955 м ² ; - конфігурація прямокутна	EI 120 (ve ho i↔o) S 1500multi
* Протипожежне покриття PROMASTOP®-Coating, протипожежний герметик PROMASTOP®-Mastic, мінеральна вата щільністю не менше 40 кг/м ³ використовується для окремих моделей повітроводів згідно до інструкції з монтажу		

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)



ЦСМВ
CCM&G

ДОДАТОК 2

до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0201-22 від 22 вересня 2022 р. до 21 вересня 2023 р.

Забезпечення класу вогнестійкості проходок вогнестійких повітроводів типу PROMADUCT® 500
через будівельні конструкції

Будівельні конструкції, типи	Матеріали для ущільнення проходок повітроводів через будівельні конструкції	Клас вогнестійкості повітроводів відповідно до EN 13501-4:2016
Залізобетонні перекриття товщиною ≥ 100 мм	Плита PROMATECT®-L500 (товщина 30 мм, щільність 480 кг/м³). Мінеральна вата щільністю не менше 40 кг/м³. Противопожежне покриття PROMASTOP®-Coating	EI 60 (ve ho i↔o) S 1500multi
Залізобетонні стіни ≥ 80 мм		
Стіни із цегли або пористих бетонних блоків ≥ 80 мм		
Перегородки із гіпсокартону на сталевих шпильках товщиною ≥ 100 мм і класом вогнестійкості $\geq EI 60$	Плита PROMATECT®-H (товщина 10 мм, щільність 870 кг/м³). Плита PROMATECT®-L500 (товщина 30 мм, щільність 480 кг/м³). Цементний розчин	
Залізобетонні перекриття товщиною ≥ 150 мм	Плита PROMATECT®-L500 (товщина 50 мм, щільність 480 кг/м³). Мінеральна вата щільністю не менше 40 кг/м³. Противопожежне покриття PROMASTOP®-Coating	EI 120 (ve ho i↔o) S 1500multi
Залізобетонні стіни ≥ 120 мм		
Стіни із цегли або пористих бетонних блоків ≥ 120 мм		
Перегородки із гіпсокартону на сталевих шпильках товщиною ≥ 125 мм і класом вогнестійкості $\geq EI 120$	Плита PROMATECT®-H (товщина 20 мм, щільність 870 кг/м³). Плита PROMATECT®-L500 (товщина 50 мм, щільність 480 кг/м³). Цементний розчин	
Ущільнення проходок вогнестійких повітроводів через будівельні конструкції виконується у відповідності до інструкції з монтажу		

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)