



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0033-23

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

Term of validity is from

15 лютого 2023 р. до 14 лютого 2027 р.

Сертифікат

видано

Сертификат выдан/

Certificate is issued on

ТДВ «Сініат»,
03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ЄДРПОУ 00290601.
Доручення виробника № 6/н від 16.01.2020

Продукція

Продукция/Production

Проходка універсальна типу «PROMASTOP®-CC»
для протипожежного ущільнення та герметизації кабелів і підтримуючих
систем крізь будівельні конструкції.
Класи вогнестійкості EI згідно з додатками №№ 1, 2

3824

(код (it) УКТЗЕД)/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (it))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/

Comply with the requirements

Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.1.1.7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.20;
ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання
об'єктів цивільного призначення» п. 4.50;
ДСТУ EN 13501-1:2016 «Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій.
Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь» (EN 13501-1:2007
+ A1:2009, IDT);
ДСТУ EN 13501-2:2016 «Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій.
Частина 2. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість, крім складників
вентиляційних систем» (EN 13501-2:2007 + A1:2009, IDT);
ДСТУ EN 1366-3:2021 «Випробування інженерних систем на вогнестійкість. Частина 3. Проходки
інженерних комунікацій (EN 1366-3:2009, IDT)»

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/

Producer

Місце

виробництва

Место производства/

Place of production

Promat International NV (Бельгія)
Bormstraat 24, 2830 Tisselt, Belgium

Promat International NV (Бельгія),
Bormstraat 24, 2830 Tisselt, Belgium

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертификат выдан органом

сертификации/

Certificate is issued by the

certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. 457-69-23

Додаткова
інформація

Дополнительная

информация/Additional

information

Продукція, що виробляється серійно.
Порядок виконання робіт та специфікація кабельних проходок згідно з Регламентом робіт з
вогнезахисту «Комбіновані спеціальні проходки типу PROMASTOP®-CC».
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою

На підставі

На основании/

On the grounds of

Протоколи випробувань від 31/07/2015 №№ Pr-15-2-035-En, Pr-15-2-057-En, від 18/03/2016
№№ Pr-16-2-063-En, від 24/05/2016 №№ Pr-16-2-102-En, від 30/11/2016 №№ Pr-16-2-172-En
випробувальної лабораторії PAVUS, a.s. (Чехія).
Класифікаційний протокол від 09/11/2016 № 316101904-A-en випробувального центру Institut
für Brandschutz technik und Sicherheitsforschung GmbH (Австрія).
Європейська технічна оцінка ETA 17/0862 від 12.12.2017 Austrian Institute of Construction
Engineering, Austria (Австрія).
Рішення ОС «ЦСМВ» № 011-1/23 від 25.01.2023 про надання сертифікації

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/

Director of the certification body

М.П./Stamp



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

ДОДАТОК 1

до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0033-23 від 15 лютого 2023 р. до 14 лютого 2027 р.

1. Клас «реакції на вогонь» відповідно до ДСТУ EN 13501-1:2016 вогнезахисного матеріалу PROMASTOP® CC

B-s1, d0

2. Класифікація Класифікація вогнестійкості відповідно до ДСТУ EN 13501-2:2016 ущільнення кабельних проходок плитами із негорючої ізоляції та покриттям вогнезахисним матеріалом PROMASTOP®-CC

Група кабелів CG ..., що відповідає ДСТУ EN 1366-3:2021	Варіанти ущільнення кабельних проходок в будівельних конструкціях					
	1 x 50 мм		1 x 80 мм		2 x 50 мм	
	Стіна	Перекрыття	Стіна	Перекрыття	Стіна	Перекрыття
(CG1) Усі типи кабелів із оболонкою $\varnothing \leq 21$ мм	EI 60 E 90	EI 90 E 90	EI 90 E 90	EI 90 E 90	EI 120 E 120	EI 120 E 120
(CG2) Усі типи кабелів із оболонкою $21 \text{ мм} < \varnothing \leq 50$ мм	EI 60 E 90	EI 60 E 90	EI 60 E 90	EI 90 E 90	EI 90 E 120	EI 90 E 120
(CG3) Усі типи кабелів із оболонкою $50 \text{ мм} < \varnothing \leq 80$ мм	EI 60 E 90	EI 60 E 90	EI 60 E 90	EI 90 E 90	EI 90 E 120	EI 90 E 120
(CG4) Кабель в пучках $\varnothing \leq 100$ мм	EI 60 E 90	EI 90 E 90	EI 90 E 90	EI 90 E 90	EI 120 E 120	EI 120 E 120
(CG5) Кабелі без оболонки $\varnothing \leq 24$ мм	EI 45 E 90	EI 60 E 90	EI 60 E 90	EI 60 E 90	EI 90 E 120	EI 90 E 90
(CG6) Кабелі $\varnothing \leq 16$ мм Порожні трубопроводи зі сталі, міді або пластику. (конфігурація кінця труби U/C)	EI 45 E 90	EI 45 E 90	EI 60 E 90	EI 60 E 90	EI 90 E 120	EI 90 E 90

Товщина і довжина покриття кабелів, пучків кабелів, кабельних лотків, груп кабелів

Група кабелів CG ..., що відповідає ДСТУ EN 1366-3:2021	Товщина покриття (мм)	Довжина покриття (мм)
Кабельні групи (CG1 – CG5)	1	100
Кабельна група (CG6)	3	
Кабельні лотки, кабельні драбини тощо	1	

Примітка. Кабельні лотки та кабельні драбини можна прокладати через мінераловатні плити

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

ДОДАТОК 2

до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.032.CC.0033-23 від 15 лютого 2023 р. до 14 лютого 2027 р.

Товщина ущільнення кабельної проходки із плит негорючої мінеральної вати з вогнестійким покриттям PROMASTOP®-CC

Плити з негорючої мінеральної вати (кількість шарів x товщиною)	1 x 50 мм
Плити з негорючої мінеральної вати (кількість шарів x товщиною)	1 x 80 мм
Плити з негорючої мінеральної вати (кількість шарів x товщиною)	2 x 50 мм

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)