



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.10175.CC.0147-25

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

24 вересня 2025 р. до 23 вересня 2026 р.

Term of validity is from

Сертифікат
видано

Certificate is issued on

ТДВ «СІНІАТ»,
03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ЄДРПОУ 00290601.
Довіреність виробника № б/н від 08.01.2020

Продукція
Production

Вогнезахисний матеріал (фарба з реактивною властивістю на водній основі) «PROMAPAIN[®] SC4» для вогнезахисту дерев'яних будівельних конструкцій (крокви, лати та інші дерев'яні елементи з'єдн.).
I (перша) група вогнезахисної ефективності

3824

(код (и) УКТЗЕД)/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

Comply with the requirements

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.23

(позначення нормативних документів) (denotation of normative documents)

Виробник
Manufacturer

Корпорація «Etex building performance» (Бельгія),
Bormstraat 24, 2830 Tiselt, Belgium

Місце
виробництва
Place of production

Підприємство № F/033 Promat Sp. A (Італія)
Via Provinciale 24040 Filago (BG) Italy

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5,
тел. (044) 457-69-23, (096) 200-82-50

Додаткова
інформація

Additional information

Продукція, що виробляється серійно.
Схема 5. Сертифікація продукції, що випускається серійно (з оцінюванням (перевіркою) системи управління якістю).
I (перша) група вогнезахисної ефективності за ГОСТ 16363-98 при умові нанесення на деревину вогнезахисного матеріалу з середньою товщиною сухої плівки 0,12 мм та середньою витратою 250,0 г/м². Порядок виконання робіт та витрата матеріалу згідно до Регламенту робіт з вогнезахисту дерев'яних конструкцій вогнезахисним матеріалом (фарба з реактивною властивістю на водній основі) «PROMAPAIN[®] SC4».
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою

На підставі

On the grounds of

Протокол випробувань № 172/1-2021 від 18.08.2021 НДЦ «Пожежна безпека» ІДУ НД ЦЗ України (атестат акредитації № 20278 дійсний до 15.01.2027).
Рішення ОС «ЦСМВ» № 127/25 від 23.09.2025 про надання сертифікації

Заст. керівника органу з сертифікації

Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)