



ЦСМВ
ССМ&Г

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.CCMG.CC.0114-25

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

03 вересня 2025 р. до 02 вересня 2026 р.

Term of validity is from

Сертифікат
видано

Certificate is issued on

ТДВ «СІНІАТ»,
03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ЄДРПОУ 00290601.
Довіреність виробника № б/н від 16.01.2020

Продукція

Production

Вогнезахисний матеріал «PROMASTOP-I» (фарба з реактивною властивістю)
для вогнезахисту кабелів і кабельних ліній

3824

(код (н) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

Comply with the requirements

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.2.5-23-2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування обладнання об'єктів цивільного призначення» п. 4.36 (д);

НАПБ Б.01.014-2007 «Правила пожежної безпеки при експлуатації атомних електростанцій» пп. 7.2.4.20, 7.2.4.21;

ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування» п. 4.2.

ДСТУ EN 60332-3-21:2013 «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-21. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Категорія A F/R (EN 60332-3-21:2009, IDT)».

Ізольовані проводи та кабелі, які прокладені у пучках за категорією A F/R не поширюють полум'я при умові нанесенні на кабелі покриття вогнезахисним матеріалом «PROMASTOP-I» товщина сухої плівки (DFT) якого не менше 0,65 мм.

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Manufacturer

«Promat International NV» (Бельгія),
Bormstraat 24, 2830 Tiselt, Belgium

Місце
виробництва

Place of production

«Etex Germany Exteriors GmbH» (Німеччина),
Im Breitspiel, 20 69126 Heidelberg, Germany

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5,
тел. (044) 457-69-23, (096) 200-82-50

Додаткова
інформація

Additional information

Продукція, що виробляється серійно.

Схема сертифікації продукції № 5 відповідно до ДСТУ EN ISO 17067:2014.

Порядок виконання робіт згідно до Регламенту робіт з вогнезахисту кабелів «Вогнезахисний матеріал «PROMASTOP-I». Витрата вогнезахисного матеріалу «PROMASTOP-I» при нанесенні на кабелі товщиною сухої плівки (DFT) 0,65 мм складає не менше ніж 0,98 кг/м².

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою

На підставі

On the grounds of

Протокол сертифікаційних випробувань від 14.06.2022 № 58/1-2022 НДЦ «Пожежна безпека»
ІДУ НД ІЦЗ України.

Рішення ОС «ЦСМВ» № ССМГ.120/25 від 03.09.2025 щодо надання сертифікації

Заст. керівника органу з сертифікації

Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)