



ЦСМВ  
CCM&G

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.CCMG.CC.0128-25

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

07 жовтня 2025 р. до 06 жовтня 2026 р.

Term of validity is from

Сертифікат  
видано

ТДВ «СІНІАТ»,  
03038, м. Київ, вул. М. Грінченка, 4, ЄДРПОУ 00290601.  
Довіреність виробника № б/н від 16.01.2020

Certificate is issued on

Продукція  
Production

Вогнезахисна система «PROMASTOP®-CC» для ущільнення і герметизації  
проходок кабелів крізь будівельні конструкції.  
Клас вогнестійкості EI 180

3824

{код (n) УКТЗЕД/ДКПП  
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає  
вимогам

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» пп. 6.20, 6.45;  
ДБН В.2.5-23-2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування обладнання  
об'єктів цивільного призначення» п. 4.50

Comply with the requirements

(позначення нормативних документів) / (denotation of normative documents)

Виробник  
Manufacturer

Promat International NV (Бельгія),  
Bormstraat 24, 2830 Tisselt, Belgium

Місце  
виробництва  
Place of production

Promat International NV (Бельгія),  
Bormstraat 24, 2830 Tisselt, Belgium

Сертифікат  
видано органом  
сертифікації

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,  
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, офіс 5,  
тел. (044) 457-69-23

Certificate is issued by the  
certification body

Додаткова  
інформація

Продукція, що виробляється серійно.  
Схема сертифікації продукції № 5 згідно ДСТУ EN ISO 17067:2014.  
Порядок виконання робіт та специфікація вогнезахисної системи кабельної проходки згідно  
до Регламенту робіт з вогнезахисту «Вогнезахисна система «PROMASTOP®-CC»»  
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою.

Additional information

На підставі  
On the grounds of

Протокол випробувань від 26.10.2021 №1/СКП-21 випробувального центру ТОВ «ТЕСТ»  
(атестат акредитації № 20365 дійсний до 10.04.2029.  
Рішення ОС «ЦСМВ» № CCMG.124/25 від 06.10.2025 про надання сертифікації.

Заст. керівника органу з сертифікації

Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, initials, family name)